

VKF Nr. / n° AEAI 17465

Gruppe 302 Groupe 302	Raumheizer für feste Brennstoffe Appareils de chauffage pour combustibles solides	
Gesuchsteller Requérant	Olsberg GmbH Hüttenstrasse 38 DE-59939 Olsberg	Ersetzt BZU vom 14.09.2007 Remplace HPI du
Hersteller Fabricant	Olsberg GmbH DE-59939 Olsberg	
Produkt Produit	OLSBURG KIEYO, SANTORINI	
Beschrieb Description	Cheminée-Ofen aus Stahl mit Glastüre, Stahl-, Keramik- oder Natursteinver- kleidung und Holzfach mit Türe Mod. KIEYO 23/505, SANTORINI 23/535 Leistung: 5 kW	Fourneau-cheminée en acier avec porte vitrée, revêtement en acier, céramique ou pierre naturelle et compartiment à bois avec porte Mod. KIEYO 23/505, SANTORINI 23/535 Puissance: 5 kW
Anwendung Utilisation	Brennstoff: Holz; Anforderungen an die Aufstellung siehe Seite 2. LRV 2011 erfüllt	Combustible: bois; Les exigences pour l'installation sont indiquées à la page 3. Conforme à l'OPair 2011
Unterlagen Documentation	Prüfbericht RRF Nr. RRF-40 07 1330 vom 04.06.2007 und RRF-40 09 1994 vom 23.07.2009	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF, SN EN 13240 AEAI, SN EN 13240	
Beurteilung Appréciation	Bauart Type de construction Sicherheitsabstände Distance de sécurité	B 1 SA/S = 10 cm SA/R = 10 cm SA/D = 50 cm SA/F = 80 cm
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2013	Anzahl Seiten 3 nombre de pages

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme de reconnaissance des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



